

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

INDEL B SPA

Descrizione:

INDEL B SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-07-2017

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:


Sant'Agata Feltria



Persone che partecipano al sopralluogo:


Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.



Domande	Risposte	Dettagli
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	<ul style="list-style-type: none"> - Presente per sede principale (anni '70): fornire copia - Ampliamento anno 1998: in corso di completamento - Linea 10: in fase di presentazione - Nuova termoformatura: presentata pratica (anche con art.67 D.lgs.81/08) in Comune in data 24/05/2017
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presenti diversi certificati in seguito alle numerose modifiche nel corso degli anni
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Con Verifiche srl
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Da recuperare relazione di autoprotezione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Da recuperare
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Recuperare copia denuncia per paranco Elephant maggiore di 200kg
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Da recuperare copia
Sicurezza delle strutture		

Domande	Risposte	Dettagli
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	1) serbatoio azoto: predisporre separazione con cartello divieto di accesso
		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	1) recintare vasca dietro cassoni raccolta rifiuti


Domande	Risposte	Dettagli
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Vetri fragili in porte zona spogliatoi
		
Le rotaie sono in buone condizioni?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
I passaggi su rotaie o linee sono in buone condizioni?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	1) zona ristoro: presente cucina a gas non sotto cappa, con tubo di adduzione gas non segnalato, non presente conformità impianto a gas e non indicato in progetto di prevenzione incendi
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	1) wc uomini produzione: ripristinare le parti deteriorate

Domande	Risposte	Dettagli
		
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	1) segnalare l'estintore carellato nel deposito "Scania linea 10" 2) Completare la numerazione di tutti gli estintori ed idranti (es. non numerati in linea 10)
Estintori ben posizionati?	No	1) appendere a parete o su piantana l'estintore al primo piano n.26, in corridoio uffici n.64, ufficio qualità n.4 2) al primo piano (area uffici) non presenti estintori con spegnimento classe A (es. estintori a polvere)

Domande	Risposte	Dettagli
		
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura cariche?	No	1) porta verso scala a chiocciola (primo piano) zona uffici
		
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	


Domande	Risposte	Dettagli
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	1) Predisporre in corridoi uffici
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	1) non per porta di ingresso principale
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	1) porta ingresso principale non apribile nel verso dell'esodo e priva di "maniglione" antipanico
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Allarme antincendio funzionante?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre cartelli per i vari pulsanti di allarme antincendio al primo piano
		
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Da completare nella zona di ricarica batterie carrelli
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	1) scala ingresso principale con parapetto e "ringhera" inferiore ad 1m 2) scala a chiocciola da uffici a produzione con parapetto inferiore ad 1m (82cm)
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	1) deposito "Scania linea 10" 2) completare negli altri depositi esterni
Le scaffalature sono ancorate	No	Completare per tutte le scaffalature


Domande	Risposte	Dettagli
		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	1) Completare per tutte le scaffalature
		
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	Completare per tutte le scaffalature



Domande	Risposte	Dettagli
		
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I pallet sono in buono stato?	Sì	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	1) deposito "Scania linea 10": fissare il fusto sul pallet e portare a terra
		

Domande	Risposte	Dettagli
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	1) non presenti bacini per i fustidi cloruro di metilene nel deposito "Scania linea 10" 2) non presenti per tutti i contenitori degli isocianati
		
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	


Domande	Risposte	Dettagli
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	1) identificare le zone di intervento dei vari pulsanti di sgancio elettrico
		

Domande	Risposte	Dettagli
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Sono presenti adattatori conformi in uso?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinare?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Sono assenti cavi sotto sforzo?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	No	Non gli uffici in produzione

Domande	Risposte	Dettagli
		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	No	Non presente per lavorazione stampi in officina
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Non presenti protezioni ai mandrini nei trapani/frese a colonna dell'officina
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Non per tutte le macchine
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	I lavori in altezza con cesta intestata al carrello elevatore possono essere eseguite per situazioni di emergenza o pericolo grave imminente, le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere svolte con adeguate opere provvisoriale (es.piattaforma elevabile)
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	No	Da completare fissaggio in produzione e reparto assistenza
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Da completare per tutti i prodotti
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da completare per tutti i prodotti
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 26-07-2017	/
Consulente Alessandro Versari	Data 26-07-2017	/