

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MISANO ADRIATICO - SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Descrizione:

COMUNE DI MISANO ADRIATICO -SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

8-10-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MISANO ADRIATICO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Ferri Laura

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire evidenza
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire evidenza
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	verificare se l'edificio è ritenuto strategico, in caso positivo occorrerà reperire la valutazione del rischio sismico
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	reperire evidenza
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	reperire evidenza
L' edificio e' autoprotetto?	No	verificare che l'esito della valutazione del rischio da scariche atmosferiche configuri l'edificio come autoprotetto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	reperire evidenza
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	reperire evidenza

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	segnalare i gradini posizionati sulla porta di accesso e di altezza non conforme mediante bande giallo nere
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare la muffa alle pareti e ripristinare l'intonaco laddove risultati ammalorato.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	installare estintori a parete e contrassegnati con specifica cartellonistica

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	acquistare una scala a norma EN 131; al momento e' utilizzata una sedia in plastica
----------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	le scaffalature metalliche devono essere controventate fra loro e gli armadi fissati a muro
-------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------



Immagazzinamento

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

No

eliminare i materiali depositati a terra e il materiale depositato al di sopra degli armadi



Illuminazione

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

No

verificare con periodicità semestrale le luci di emergenza



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	installare la cartellonistica di divieto di spegnimento con acqua e pericolo di elettrocuzione
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	mantenere chiusi a chiave i quadri elettrici



Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi a terra mediante canaline passacavo o spirali raccogli cavi

Rischi ufficio**Firme**

Referente Aziendale	Data 8-10-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 8-10-2019	