

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## INDEL B SPA

**Descrizione:**

INDEL B SPA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-06-2018

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Sant'Agata Feltria

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ing.Paolo Moretti

**Note:**

Aggiornamento registro antincendio - 1mo sem.2018

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	U.E. vicino a centrale termica + ampliamento termoformatura

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilità	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

**Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi**

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	No	UNI45 sotto tettoia ampliamento termoformatura senza idonea cartellonistica



<b>Impianto Elettrico</b>			
Ispezione quadri elettrici?	Si		
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Ne.1 L.E. nella terza blindo_luce non funzionante. Verificare stato della batteria tampone della prima L.E. zona deposito	
			
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	L.E. ingresso principale + ingresso lato centrale termica + zona deposito non funzionanti.	
			
Cartello sgancio elettrico d'emergenza?	Si INDEL B SPA		

## Impianto Elettrico

Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	No	Incaricare ditta manutrice ad effettuare regolarmente prove di funzionamento sgancio generale e differenziali.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Integrare cartellonistica di segnalazione impianto fotovoltaico



### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilità pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	



Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	



Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
--	----	--



Segnalazione emergenza?	Si	
-------------------------	----	--

INDEL B SPA

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

