

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CONDOR B SRL

Descrizione:

CONDOR B SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-06-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

Sant'Agata Feltria

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

CONDOR B SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 26-06-2018 - Pagina: 1

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	No	Segnalare con cartellonistica l'uscita di emergenza della zona uffici.



Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Sotto tettoia lato ricarica muletti.
---	----	---

Uscite di Emergenza



Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilità	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	No	Mantenere sgombra ed accessibile l'area di installazione degli idranti



Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	No	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	
		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico d'emergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	No	Incaricare ditta manutentrice per effettuare prove sgancio generale e differenziali

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilità pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
----------------------------	----	--



Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Proteggere / delimitare e segnalare la presenza di deposito interrato gpl

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



CONDOR B SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 26-06-2018 - Pagina: 11