

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA - Archivi

Descrizione:

ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA - Archivi - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-11-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

ANCONA

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Resenza di 15 lavoratori compreso il datore di lavoro
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
--	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presenza di faldoni pesanti di grandi dimensioni collocati in posizioni troppo elevate
------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Mantenere pulite le uscite di emergenza dal guano dei piccioni
------------------------------	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Presenza di infiltrazioni
------------------------------	----	---------------------------



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati	No	Fissare meglio l'estintore al
ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA - Archivi		

Prevenzione incendi

correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?		piano 1
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Liberare uscita nell'archivio
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	Presenza di sistema di spegnimento ad argon

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fare manutenzione alla scala di emergenza. Proteggere il lato prospiciente la serranda



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presenza di scale e scale a pulpito. Si consiglia di utilizzare sale a pulpito più alte per raggiungere meglio i faldoni posizionati negli scaffali più alti
------------------------------	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	
--	----	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	



Scrivanie in buone condizioni?	Si	Sostituire le scrivanie con piano riflettente con altre aventi piano antiriflesso
--------------------------------	----	---

Rischi ufficio

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

No



Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?

No

Rischi ufficio

Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?

No

Posizionare in zona areata



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Poco spazio sotto le scrivanie

**Firme**

Referente Aziendale

Data



ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA - Archivi

Firme

	18-11-2019	
Consulente Terenzi Federico	Data 18-11-2019	