

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DI.BA. SPA (Via Gagarin, 76)

Descrizione:

DI.BA. SPA (Via Gagarin, 76) - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-07-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Pesaro

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Nominare almeno un Addetto al Primo Soccorso che dovrà frequentare il corso di formazione della durata di 16 ore.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Necessario corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Il corso può essere svolto anche in modalità e learning.

Documenti di gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Procedimento in corso (avviato in data 06.11.2017)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Vendesi Officina Strada Borgheria

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-07-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 12-07-2018	