

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## FALCIONI FRANCESCO

**Descrizione:**

FALCIONI FRANCESCO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-03-2018

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Falcioni Federica

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	FALCIONI FRANCESCO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	DI CARLO GINO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	Si	Adesione all'OPTA (RLST: Tinti Alessio)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	FALCIONI FRANCESCO PARADISI UGOLINI CHRISTIAN
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	FALCIONI FRANCESCO

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Occorre redigere un Piano di Emergenza Coordinato, coinvolgendo gestore distribuzione metano.
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con Medico Competente.

FALCIONI FRANCESCO

<b>Documenti di gestione</b>		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Controllo Trimestrale Funi e Catene degli Apparecchi di sollevamento.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Richiedere copia del Certificato di Conformità Antincendio al proprietario/gestore Impianto di Distribuzione Metano.
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Fare prova di evacuazione annuale.
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Occorre formare FALCIONI FRANCESCO (corso della durata di 12 ore)
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	

### Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

### Scarico acque reflue

E' stata ottenuta	Non FALCIONI FRANCESCO	
-------------------	---------------------------	--

### Scarico acque reflue

l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	pertinente	
------------------------------------------------------------	------------	--

### Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	

### Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Occorre redigere Relazione sullo stato di conservazione amianto presente nella copertura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------

### Primo soccorso

Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente il contenuto e le scadenze dei vari elementi.
---------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------

<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 21-03-2018	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 21-03-2018	