

# **Verifica di conformità legislativa**

Condotto per

## **SCUOLA PRIMARIA PADIGLIONE**

**Descrizione:**

SCUOLA PRIMARIA PADIGLIONE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-08-2020 11:53:09

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

OSIMO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	stanno provvedendo Entrata e uscita differenziata
		

<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Aggiornare planimetrie SEA
		
Sono presenti le planimetrie in tutte le aule?	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



## Illuminazione

I locali appaiono  
adeguatamente illuminati  
(corpi luce puliti, etc)?

Si



Luci di emergenza mantenute  
in buono stato di efficienza

Si

<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
		
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

## Rischi chimico e cancerogeno



Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

saranno distribuiti

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

## Firme

Referente Aziendale

Data  
20-08-2020

<b>Firme</b>		
	11:53:09	
Consulente a.cionco-seafano	Data 20-08-2020 11:53:09	