

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## Mondolfo Ferro - NEXION

**Descrizione:**

Mondolfo Ferro - NEXION - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

05-12-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONDOLFO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	No	Migliorare la via di esodo per l'uscita di emergenza dal deposito lamiera e in generale non depositare i materiali davanti alle uscite
		  
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	

<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Manutenzione periodica	Si	Eseguita ad ottobre 2022
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	

<b>Impianto Elettrico</b>		
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'</b>		
Ispezione locale	Si	
Funzionamento gruppo?	No	Impianto non funzionante
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	GAC e bruciatori cabine
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data Mondolfo Ferro - NEXION	

<b>Firme</b>		
	05-12-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 05-12-2022	