

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

G. IMBALLAGGI SRL

Descrizione:

G. IMBALLAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-12-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Fano

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	No	Fare manutenzione alla porta sul fronte strada
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Posizionare Cartello sul fronte strada
Estintori Portatili (o carrellati)		
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	No	Riposizionare gli estintori in alto
Segnalazione con idoneo cartello	No	Riposizionare i cartelli mancanti
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Accessibilita'?	Si	Non depositare materiale davanti agli idranti
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Impianto non alimentato

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzione alle lampade della zona fronte strada
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Fare manutenzione alle lampade della zona fronte strada
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Riposizionare il cartello
Denuncia di messa a terra?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Bruciatore esterno dell'essiccatore
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 17-12-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 17-12-2021	