

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## G. IMBALLAGGI SRL

**Descrizione:**

G. IMBALLAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-11-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Fano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro


Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	No	Fare manutenzione alla porta sul fronte strada
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Posizionare Cartello su Uscita fronte strada

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
----------------	----	--

<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Regolare installazione	No	Riposizionare gli estintori a terra
Segnalazione con idoneo cartello	No	Riposizionare i cartelli mancanti
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Impianto non alimentato
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	

<b>Impianto Elettrico</b>		
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzione alle 2 lampade della zona fronte strada
		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Fare manutenzione alle lampade dell'uscita laterale della zona fronte strada
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Riposizionare il cartello
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Bruciatore esterno dell'essiccatore
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 04-11-2022 G. IMBALLAGGI SRL	

### Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

04-11-2022

