

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO

Descrizione:

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-07-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2020

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 07-07-2020 - Pagina: 1

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Lasciare libere le vie



Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Pianificare sostituzione cartelli lateralì

Uscite di Emergenza



Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Eliminare cartelli vecchi
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	In attesa della manutenzione lampade

Impianto Elettrico




Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	Prevedere di spostare i cartelli in posizione non copribile dai portoni

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme



Presenza idonea cartellonistica?	Si	
----------------------------------	----	--



Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
----------------------------	----	--

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	Installare cartello sgancio elettrico



Firme

Referente Aziendale	Data 07-07-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 07-07-2020	