

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO

Descrizione:

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-11-2021 14:13:31

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Alberto Gaia e Achille

Note:


1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.


Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
		
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare accessibilità
		
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	

Uscite di Emergenza		
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	Eliminare cartelli vecchi
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO

Estintori Portatili (o carrellati)		
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	non vanno sistemare

Impianto Elettrico



Cartello sgancio elettrico
d'urgenza?

Si

Denuncia di messa a terra?

Si

Sgancio Generale /
Differenziali Prova funzionale
da parte di Ditta
Specializzata?

Si

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo

Si

Accessibilit  pulsanti
allarme?

Si

Presenza idonea
cartellonistica?

No

inserire cartello

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme



Manutenzione periodica

Si




Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

Idoneo cartello C.T.?

Si

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-11-2021 14:13:31	
Consulente Consulente ETA	Data 30-11-2021 14:13:31	