

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

# INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO

**Descrizione:**

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

25-03-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 25-03-2021 - Pagina: 1

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

|          |    |  |
|----------|----|--|
| Presenti | Si |  |
|----------|----|--|



|                            |    |                          |
|----------------------------|----|--------------------------|
| Accesso libero da ostacoli | Si | Migliorare accessibilità |
|----------------------------|----|--------------------------|




|  |    |  |
|--|----|--|
| Rispondenza al D.M.<br>3/11/2004 (dispositivi apertura<br>manuale) | Si |  |
|--|----|--|

### Uscite di Emergenza

|  |    |  |
|--|----|--|
| Regolare funzionamento delle porte       | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | Si |  |

### Estintori Portatili (o carrellati)

|                        |    |                           |
|------------------------|----|---------------------------|
| Presenti               | Si | Eliminare cartelli vecchi |
| Manutenzione periodica | Si |                           |



|                                  |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| Accessibilita'                   | Si |  |
| Regolare installazione           | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si |  |

INDEL B SPA - STAB. PESARO: LINEA TEST FRIGO CINA E DEPOSITO

### Estintori Portatili (o carrellati)

|                                 |    |  |
|---------------------------------|----|--|
| Pressione regolare (zona verde) | Si |  |
| Presenza spinotto di sicurezza  | Si |  |

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

|                                   |    |  |
|-----------------------------------|----|--|
| Presenti                          | Si |  |
| Accessibilita'?                   | Si |  |
| Presenza lastre safe-crash?       | Si |  |
| Presenza lancia?                  | Si |  |
| Presenza tubazione flessibile?    | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si |  |

### Impianto Elettrico


|   |    |  |
|---|----|--|
| Ispezione quadri elettrici?                         | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?  | Si |  |

### Impianto Elettrico

|  |    |  |
|--|----|--|
| Cartello sgancio elettrico demergenza?   | Si |  |
| Denuncia di messa a terra?   | Si |  |
| Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata? | Si |  |

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

|                                  |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| Controllo visivo                 | Si |  |
| Accessibilita' pulsanti allarme? | Si |  |
| Presenza idonea cartellonistica? | Si |  |
| Manutenzione periodica           | Si |  |



**Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile**

|  |    |  |
|--|----|--|
| Ispezione visiva impianto?                 | Si |  |
| Idoneo cartello C.T.?                      | Si |  |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Si |  |
| Segnalazione emergenza?                    | Si |  |

**Firme**

|                              |                    |   |
|------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale          | Data<br>25-03-2021 |   |
| Consulente<br>Consulente ETA | Data<br>25-03-2021 |  |