

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SARSINA - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI SARSINA - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-08-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

SARSINA

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Documenti di gestione

<p>Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?</p>		<p style="margin: 0;">No</p> <p>Tra le attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami con quantitativi superiori a 5.000 kg <p>Valutare la posizione dell'archivio e nel caso rientri tra le attività sopra indicate occorre (ove non già provveduto):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) redigere apposito progetto tramite tecnico abilitato 2) effettuare gli eventuali interventi di adeguamento in base al progetto stesso 3) presentare, tramite il tecnico abilitato, il progetto e le necessarie richieste di autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio della prevista autorizzazione antincendio 4) Effettuare il rinnovo della pratica, tramite tecnico abilitato, entro i termini previsti dal DPR 151/2011
---	--	---

Impianti

<p>Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?</p>		<p style="margin: 0;">No</p> <p>Se l'argano supera i 200Kg di portata occorre (ove non già provveduto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - denuncia all'INAIL - prima verifica richiesta all'INAIL, nel caso l'INAIL non vi provveda ci si può rivolgere all'ASL o Enti Notificati privati - verifiche periodiche biennali
--	--	---

Impianti

		<p>tramite ASL o Enti Notificati privati</p> <p>Effettuare controlli trimestrali di ganci, funi. Tutti gli accessori di sollevamento devono essere omologati CE</p>
--	--	---



Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Mantenere fruibili e liberi da ostacoli i camminamenti all'interno dell'archivio
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Provvedere per ultimo tratto della scala principale che conduce all'archivio

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No

- 1) Predisporre cartelli per gli estintori:
 - ufficio Polizia Municipale
 - al piano terra nei pressi della porta che conduce allo scantinato e poi all'interno dello scantinato stesso
- 2) Appendere l'estintore nell'ufficio della polizia municipale



COMUNE DI SARSINA - Municipio

Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	Provvedere per le tubazioni della centrale termica
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Predisporre cartelli per i pulsanti dell'allarme sonoro



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	1) Predisporre corrimano per la scala dello scantinato al piano seminterrato 2) Risulta inferiore ad 1m (88 cm) la scala interna principale
---	----	--

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Predisporre cartello per il locale al primo piano
---	----	---

Primo soccorso**Firme**

Referente Aziendale	Data 31-08-2018	/
Consulente Alessandro Versari	Data 31-08-2018	/