

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SARSINA - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI SARSINA - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-02-2021 06:46:19

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SARSINA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Matassoni Marziano

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione


E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Oscardo Severi
E' stato individuato un medico competente?	Si	Galli Mauro
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	accademia appena Perini e Rossi saranno formati
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	in programmazione
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	scaduta, in programmazione.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	la maggior parte a rischio alto. Formare Baldacci Luca

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti?	Si	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	aggiornare
Sono stati individuati i preposti?	No	individuare i proposti sia negli uffici che nel magazzino
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	da aggiornare perché è stata modificata la sede (si è ritornato dopo ristrutturazione all'edificio municipale originario)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 17/5/2021
E' presente il piano di emergenza?	Si	aggiornare la squadre di emergenza
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	


Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	richiedere al medico di effettuare i sopralluoghi presso i luoghi di lavoro
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 12/2/2022
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	predisporre per i nuovi assunti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	in corso la programmazione dei corsi
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	reperire evidenze della distribuzione delle procedure per i nuovi assunti

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire evidenza
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	reperire evidenza
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	reperire evidenza
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Data Documento: 10/12/2020



E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
L'edificio e' autoprotetto?	No	predisporre valutazione del rischio scariche atmosferiche

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Di.Co. imp. termico del 12/11/2020 Scadenza Documento: 12/11/2020
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	interdire l'accesso ai non autorizzati all'interno dei locali tecnici e relative pertinenze: manufatto interrato centrale t. e locali interrati all'interno del palazzo municipale
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	chiudere i tombini presenti seminterrato mediante grigliati metallici, al fine di evitare il pericolo di inciampo

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	segnalare il punto di raccolta mediante cartellonistica
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	verniciare di colore giallo le tubazioni contenenti gas metano




Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	eliminare in quanto non a norma (manca marcatura EN 131)
--	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	manca per la porzione di scala all'interrato
---	----	--



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	presenti in municipio ad eccezione della porzione di scala all'interrato, mancano lungo la scala di accesso alla centrale termica
--	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

segnalare gradino in corrispondenza della porta di accesso al piano interrato e eliminare il materiale posizionato lungo le scale



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

completare la scala all'interrato

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	No	installare le veneziane alle finestre in tutti gli uffici in cui sono presenti postazioni al videoterminale

Illuminazione



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

manca cartellonistica indicante il pericolo di elettrocuzione



Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	individuare un locale idoneo al contenimento del materiale utilizzato per le pulizie incluso un armadietto chiuso a chiave i prodotti chimici impiegati per le attività di pulizia del Municipio
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	sostituire le sedie che non permettono una regolazione in altezza e inclinazione efficace e che presentano il materiale di riempimento della seduta degradato (es. sedie di colore rosso)
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	raccogliere i cavi sparsi in idonee canaline passacavo e raggrupparli mediante spirali raccogli cavi
 COMUNE DI SARSINA - Principio		

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare tutto il materiale posizionato al di sopra degli armadi
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-02-2021 06:46:19	

Firme

Consulente Ceccarelli Michele	Data 12-02-2021 06:46:19	
----------------------------------	--------------------------------	--