

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

GENTILI FABRIZIO SRL **UNIPERSONALE civ 10**

Descrizione:

GENTILI FABRIZIO SRL UNIPERSONALE civ 10 - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-12-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FOSSOMBRONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	

Impianto antincendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?

Si

Presenza lastre safe-crash?

Si

Presenza lancia?

Si

Presenza tubazione flessibile?

Si

Segnalazione con idoneo
cartello?

Si

Impianto Elettrico



Ispezione quadri elettrici?

Si

Funzionamento luci
emergenza S.E. (solo
emergenza)?

Si

Impianto Elettrico		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	lampada non funzionante zona magazzino-lucidatura
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	Migliorare accessibilità in prossimità delle nuove scaffalature
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Spostare cartelli coperti
Manutenzione periodica	No	
Porte Rei		
Presenti?	Si	Lasciare sbloccati i portoni REI tra compartimenti o installare magneti fermaporta
Tenuta dei cardini?	Si	Fare la manutenzione alla porta degli uffici

Porte Rei		
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Nuovo generatore termico per riscaldamento
  		
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 02-12-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 02-12-2020	