

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## **GENTILI FABRIZIO SRL UNIPERSONALE civ 10**

**Descrizione:**

GENTILI FABRIZIO SRL UNIPERSONALE civ 10 - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

23-09-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FOSSOMBRONE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| <b>Uscite di Emergenza</b>   |    |  |
|--|----|--|
| Presenti   | Si |  |
| Accesso libero da ostacoli   | Si |  |
| Rispondenza al D.M.<br>3/11/2004 (dispositivi apertura<br>manuale) | Si |  |
| Regolare funzionamento delle<br>porte                              | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello interno                        | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello esterno                        | Si |  |
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>                          |    |  |
| Presenti   | Si |  |
| Manutenzione periodica   | Si |  |

## Estintori Portatili (o carrellati)



|                                  |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| Accessibilita'                   | Si |  |
| Regolare installazione           | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si |  |
| Pressione regolare (zona verde)  | Si |  |
| Presenza spinotto di sicurezza   | Si |  |

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

|                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| Presenti                    | Si |  |
| Accessibilita'?             | Si |  |
| Presenza lastre safe-crash? | Si |  |

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



|                                |    |  |
|--------------------------------|----|--|
| Presenza lancia?               | Si |  |
| Presenza tubazione flessibile? | Si |  |



|                                   |    |   |
|-----------------------------------|----|---|
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | Sostituire cartello sul lato nuova falegnameria |
|-----------------------------------|----|---|

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



## Impianto Elettrico

|  |    |  |
|--|----|--|
| Ispezione quadri elettrici?  | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?                                | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?                                 | Si |  |
| Cartello sgancio elettrico demergenza?   | Si |  |
| Denuncia di messa a terra?   | Si |  |
| Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata? | Si |  |

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

|                                  |    |                          |
|----------------------------------|----|--------------------------|
| Controllo visivo                 | Si |                          |
| Accessibilita' pulsanti allarme? | Si | Migliorare accessibilità |
| Presenza idonea cartellonistica? | Si |                          |

### Porte Rei

|                           |    |                                |
|---------------------------|----|--------------------------------|
| Presenti?                 | Si | Tenere i portoni REI sbloccati |
| Tenuta dei cardini?       | Si |                                |
| Tenuta delle guarnizioni? | Si |                                |
| Assenza di fessurazioni?  | Si |                                |


### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

|  |    |  |
|--|----|--|
| Ispezione visiva impianto?                 | Si | Nuovo generatore termico per riscaldamento           |
| Idoneo cartello C.T.?                      | Si |  |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Si |  |
| Segnalazione emergenza?                    | Si |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1               | Si | Presente Deposito vernici con idonea cartellonistica |

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



### Firme

|                              |                    |   |
|------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale          | Data<br>23-09-2021 |  |
| Consulente<br>Consulente ETA | Data<br>23-09-2021 |  |