

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## F.C.M. SRL

**Descrizione:**

F.C.M. SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

11-12-2019

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 Sem 2019

F.C.M. SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 11-12-2019 - Pagina: 1

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	Rivedere il sistema delle vie di esodo rispetto al progetto approvato
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	
Regolare funzionamento delle porte	Si	Tenere sbloccate le UE
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	installare cartelli esterni uscita
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	No	Estintore per distribuire gasolio

## Estintori Portatili (o carrellati)



Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	No	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	

<b>Impianto Elettrico</b>		
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Manutenzione lampade zona forno
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Dove installate
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Carica muletti sempre ben areato



<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	

F.C.M. SRL

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione emergenza?	Si	Generale
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 11-12-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 11-12-2019	