

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

F.C.M. SRL

Descrizione:

F.C.M. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-05-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

F.C.M. SRL

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Aggiornare la planimetria delle vie di esodo e delle uscite di emergenza
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	Adeguare i dispositivi di apertura alla norma UNI
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	installare cartelli esterni uscite frontali



Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si F.C.M. SRL	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	

Impianto Elettrico

Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Migliorare aerazione permanente della zona ricarica muletti

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	GAC e bruciatori
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Generale



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distributore di gasolio
------------------------------	----	-------------------------

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	Liberare da materiali combustibili la zona intorno al distributore di gasolio
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-05-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 04-05-2021	