

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

F.C.M. SRL

Descrizione:

F.C.M. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-11-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.


1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Mantenere aperte le uscite sul retro
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	installare cartelli esterni nelle uscite fronte strada
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

F.C.M. SRL

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'

Si

Migliorare l'accessibilità generale agli estintori



Regolare installazione

Si


Segnalazione con idoneo cartello

Si

Pressione regolare (zona verde)

Si

Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	Indicare nei quadri le linee dedicate o condivise che alimentano le lampade di emergenza
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzione alla lampade della tettoia
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Migliorare aerazione permanente della zona ricarica muletti
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	GAC e bruciatori cabine di verniciatura
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	intercettazione generale al contatore di fornitura
Segnalazione emergenza?	Si F.C.M. SRL	Generale

Firme		
Referente Aziendale	Data 07-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 07-11-2022	