

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## MO.VI.TER. S.R.L.

**Descrizione:**

MO.VI.TER. S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-06-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2022

MO.VI.TER. S.R.L.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 15-06-2022 - Pagina: 1

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	In attesa di 1' verifica 2022
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore rimovibile di gasolio e serbatoio fuori terra del GPL
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio GPL esterno
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Dist. gasolio da 7mc
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 15-06-2022	
MO.VI.TER. S.R.L.		

### Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

15-06-2022

