

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

MO.VI.TER. S.R.L.

Descrizione:

MO.VI.TER. S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-11-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

COLLI AL METAURO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si MO.VI.TER. S.R.L.	Distributore rimovibile di gasolio e serbatoio fuori terra

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
		del GPL
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio GPL esterno
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Dist. gasolio da 7mc
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 21-11-2022	