

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## ADRIATICA ASFALTI SRL - UNIPERSO

**Descrizione:**

ADRIATICA ASFALTI SRL - UNIPERSO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-12-2019

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	No	Riposizionare cartelli
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

## Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si
-----------------------------	----



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Non pertinente
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si
Denuncia di messa a terra?	Si
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
----------------------------	----	--



Idoneo cartello C.T.?	Non pertinente	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distributore gasolio

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



### Firme

Referente Aziendale	Data 06-12-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 06-12-2019	