

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ADRIATICA ASFALTI SRL - UNIPERSO

Descrizione:

ADRIATICA ASFALTI SRL - UNIPERSO - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-10-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Accessibilita'?

Si

Presenza lastre safe-crash?

Si

Presenza lancia?

Si

Presenza tubazione flessibile?

Si

Segnalazione con idoneo cartello?

Si


Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?

Si


Cartello sgancio elettrico emergenza?

Si



Denuncia di messa a terra?


Si

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Bruciatore tamburo e bitume
 		
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distributore gasolio

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 07-10-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 07-10-2020	