

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## VEGA S.R.L.

**Descrizione:**

VEGA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-12-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

COLLI AL METAURO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2022

VEGA S.R.L.

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Accesso libero da ostacoli	Si	Liberare l'uscita laterale del deposito
----------------------------	----	---



Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	Effettuata a Novembre 2022
Accessibilita'	Si	

VEGA S.R.L.

### Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Accessibilita'?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire il vecchio cartello attacco VVF

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Effettuare la manutenzione delle lampade nei depositi
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	Effettuare la manutenzione delle lampade nei depositi
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Sostituire il vecchio cartello

## Impianto Elettrico



Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si
Idoneo cartello C.T.?	Si
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si
Segnalazione emergenza?	Si

## Firme

Referente Aziendale	Data VEGA S.R.L.	
---------------------	---------------------	--

<b>Firme</b>		
	19-12-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 19-12-2022	