

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

POLICURVO SRL

Descrizione:

POLICURVO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-08-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

CARTOCETO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| Uscite di Emergenza | | |
|--|----|---|
| Presenti | Si | |
| Accesso libero da ostacoli | Si | Non ostruire le uscite di emergenza con i tendoni avvolgibili |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | Si | Sostituire i vecchi cartelli |
| Estintori Portatili (o carrellati) | | |
| Presenti | Si | |
| Manutenzione periodica | Si | |
| Accessibilita' | Si | |
| Regolare installazione | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | |
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |

Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|--------------------------------|----|--|
| Presenza spinotto di sicurezza | Si | |
|--------------------------------|----|--|

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Presenti | Si | |
| Accessibilita'? | Si | |
| Presenza lastre safe-crash? | Si | |
| Presenza lancia? | Si | |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | |

Impianto Elettrico

| | | |
|---|----|--|
| Ispezione quadri elettrici? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)? | Si | |
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | |

| Impianto Elettrico | | |
|---|----|--|
| Denuncia di messa a terra? | Si | |
| Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata? | Si | |
| Porte Rei | | |
| Presenti? | Si | |
| Tenuta dei cardini? | No | Fare Manutenzione porta cabina laterale |
| Tenuta delle guarnizioni? | Si | |
| Assenza di fessurazioni? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Tenere sbloccate le porte della cabina laterale |
| Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile | | |
| Ispezione visiva impianto? | Si | Bruciatori dei forni di verniciatura ed essicazione e CT |
| Idoneo cartello C.T.? | Si | |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Si | |
| Segnalazione emergenza? | Si | |

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

| | | |
|------------------------------|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Serbatoio GPL da 5mc |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2 | Si | N. 3 Depositi vernici |
| Segnalazione aggiuntiva n. 3 | No | Liberare la zona del GPL da piante e materiale combustibile |

Firme

| | | |
|------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 31-08-2022 |  |
| Consulente Consulente ETA | Data 31-08-2022 |  |