

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## CONDOR B SRL

**Descrizione:**

CONDOR B SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-05-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Sant'Agata Feltria

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ing Alberto Patrignani

**Note:**

CONDOR B SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 03-05-2022 - Pagina: 1

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare accessibilità generale lungo le vie di esodo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

CONDOR B SRL

<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	Fare manutenzione ordinaria delle cassette
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire cartelli usurati
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Effettuare manutenzione ordinaria e sostituire lampade non funzionanti

## Impianto Elettrico



Funzionamento luci  
emergenza S.A. (sempre  
accese)?

Si

Sostituire lampada non  
funzionante



Cartello sgancio elettrico  
demergenza?

Si

Denuncia di messa a terra?

Si

<b>Impianto Elettrico</b>		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Sostituire cartello
Segnalazione emergenza?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 03-05-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 03-05-2022	