

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## GUIDI SRL

**Descrizione:**

GUIDI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

02-04-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTECALVO IN FOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

GUIDI SRL

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare l'accessibilità delle uscite di emergenza o modificare il layout delle vie di esodo



Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilità'	Si	Migliorare l'accessibilità o spostare gli estintori nascosti dietro le scaffalature
----------------	----	---



Regolare installazione	Si	Riposizionare gli estintori a terra
------------------------	----	-------------------------------------

### Estintori Portatili (o carrellati)



Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?	Si	Migliorare l'accessibilità degli idranti interni
		
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Provato avviamento da bypass del gruppo pompe con esito positivo



### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Posizionare all'esterno il pulsante di sgancio dell'impianto FV

<b>Impianto Elettrico</b>		
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto fotovoltaico in copertura
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	Verificare molla porta uffici
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	

<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 02-04-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 02-04-2021	