

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

GUIDI SRL

Descrizione:

GUIDI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-12-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

GUIDI SRL

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare l'accessibilità delle uscite di emergenza e aggiornare il layout delle vie di esodo lasciando solo quelle libere
		 
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Eliminare i cartelli delle UE non più necessarie
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	Migliorare l'accessibilità o individuare una nuova posizione per gli estintori non accessibili
----------------	----	--



Regolare installazione	Si	Riposizionare gli estintori a terra
------------------------	----	-------------------------------------

Estintori Portatili (o carrellati)

Segnalazione con idoneo cartello	Si
Pressione regolare (zona verde)	Si
Presenza spinotto di sicurezza	Si

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	Migliorare l'accessibilità degli idranti interni
Presenza lastre safe-crash?	Si	



Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si GUIDI SRL	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico

Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto fotovoltaico in copertura



Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si GUIDI SRL	
----------------------------	-----------------	--

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-12-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 13-12-2021	