

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA

**Descrizione:**

COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

15-06-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

JESI

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
----------	----	--




Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

## Uscite di Emergenza



## Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilita'	Si	
----------------	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	

COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza tubazione flessibile?	Si	Manichette di anni diversi soggette a revisione periodica
--------------------------------	----	---



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
-----------------------------------	----	--

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzione alle lampade non funzionanti e controllare linea corridoio spray
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA

<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno</b>		
Ispezione visiva	Si	Cogeneratore
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
<b>Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme</b>		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

**Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile**

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	

**Firme**

Referente Aziendale	Data 15-06-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 15-06-2021	