

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA

Descrizione:

COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-01-2023

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

JESI

Persone che partecipano al sopralluogo:

ETA INGEGNERIA

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	limitare il materiale in deposito temporaneo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Aggiornare ed integrare i cartelli esterni

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

COOPERLAT SOCIETA' COOP.AGRICOLA

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Ispezione visiva	Si	Cogeneratore
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'		
Funzionamento gruppo?	Si	Gruppo elettrogeno per pompe
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	

Porte Rei

Assenza di fessurazioni?	Si	
--------------------------	----	--

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	