

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

FATTORIE MARCHIGIANE CONS.COOP.

Descrizione:

FATTORIE MARCHIGIANE CONS.COOP. - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-04-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTEMAGGIORE AL METAURO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing. Luca Biagiotti

Note:

Pratica VVF n. 8850

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	In attesa della 1' verifica 2019
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	

Impianto Elettrico



Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme



Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Porte Rei

Presenti?	Si	Eliminate porte ex deposito cartone
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	No	

Porte Rei



Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distributore gasolio in dismissione

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 15-04-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 15-04-2019	