

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## FATTORIE MARCHIGIANE CONS. COOP SOC. AGRICOLA

**Descrizione:**

FATTORIE MARCHIGIANE CONS. COOP SOC. AGRICOLA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

12-05-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTEMAGGIORE AL METAURO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2020

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Definire nuovo deposito carta e impostare percorsi di esodo e UE nel locale produzione mozzarella



<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	Definire estintori per spostamento deposito carta
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--



Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
----------------------------------	----	--

FATTORIE MARCHIGIANE CONS. COOP SOC. AGRICOLA

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	

### Porte Rei

Presenti?	Si	Eliminare porte ex deposito carta, definire nuove porte e locale REI
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distributore gasolio

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



### Firme

Referente Aziendale	Data 12-05-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 12-05-2020	