

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

FATTORIE MARCHIGIANE CONS. COOP SOC. AGRICOLA

Descrizione:

FATTORIE MARCHIGIANE CONS. COOP SOC. AGRICOLA - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-11-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTEMAGGIORE AL METAURO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti

No

Rivedere vie di esodo nella ex zona ricotta

Accesso libero da ostacoli

Si

Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)

Si

Regolare funzionamento delle porte

Si

Segnalazione con idoneo cartello interno

Si

Segnalazione con idoneo cartello esterno


Si

Estintori Portatili (o carrellati)


Manutenzione periodica



Si



Estintori Portatili (o carrellati)		
Accessibilita'	Si	Migliorare accessibilità generale
		
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	

FATTORIE MARCHIGIANE CONS. COOP SOC. AGRICOLA

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	In manutenzione
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	No	Migliorare indicazioni sulle zone sganciato dei singoli pulsanti
		
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	No	Impianto di allarme tacitato. Aggiornare la posizione dei sensori e dei pulsanti
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme



Manutenzione periodica

No

In aggiornamento e modifica

Porte Rei

Tenuta dei cardini?

Si

Tenuta delle guarnizioni?

No

Fare manutenzione alla porta del locale imballi



Assenza di fessurazioni?

Si

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

Idoneo cartello C.T.?

Si

Segnalazione intercettazione combustibile?

No

Migliorare l'accessibilità




Segnalazione emergenza?

No

Migliorare l'accessibilità



Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente distributore fisso di gasolio
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 18-11-2022	