

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## FANOGOMME SOC.A R.L.

**Descrizione:**

FANOGOMME SOC.A R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-06-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
----------	----	--



Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	Vedi precedenti
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare cartelli dei depositi gomme in base al progetto

## Uscite di Emergenza



Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Posizionare cartelli dei depositi gomme in base al progetto
--	----	---



<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Manutenzione periodica	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

## Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Effettuare manutenzione
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	Effettuare manutenzione

FANOGOMME SOC.A R.L.

### Impianto Elettrico

Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV



### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--

## Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme



Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	Nuovo impianto

## Impianto di evacuazione fumi e calore

Controllo visivo	Si	Canale evacuazione fumi
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	Mantenere chiuse e libere da ostacoli

**Porte Rei**


Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 04-06-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 04-06-2021	