

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

FANOGOMME SOC.A R.L.

Descrizione:

FANOGOMME SOC.A R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-12-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	Vedi precedenti
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare cartelli dei depositi gomme in base al progetto
		
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Posizionare cartelli dei depositi gomme in base al progetto

Uscite di Emergenza



Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si
------------------------	----



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	



Presenza lancia?	Si	
------------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza tubazione flessibile?	Si	Attaccare manichetta alla lancia e all'idrante per renderla pronta all'uso
--------------------------------	----	--



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
-----------------------------------	----	--

Impianto Elettrico


Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Effettuare manutenzione generale
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	Effettuare manutenzione generale
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

Impianto Elettrico

Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--



Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme



Manutenzione periodica	Si	Nuovo impianto
------------------------	----	----------------

Impianto di evacuazione fumi e calore

Controllo visivo	Si	Canale evacuazione fumi
------------------	----	-------------------------

Porte Rei

Presenti?	Si	Mantenere chiuse e libere da ostacoli
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Firme

		FANOGOMME SOC.A R.L.
--	--	----------------------

Firme

Referente Aziendale	Data 09-12-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 09-12-2021	