

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## FANOGOMME SOC.A R.L.

**Descrizione:**

FANOGOMME SOC.A R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

16-06-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| <b>Uscite di Emergenza</b>   |    |  |
|--|----|--|
| Presenti   | Si |  |
| Accesso libero da ostacoli   | Si |  |
| Rispondenza al D.M.<br>3/11/2004 (dispositivi apertura<br>manuale) | No | Adeguare UE dell'area<br>revisione moto e del<br>laboratorio come da progetto                      |
| Regolare funzionamento delle<br>porte                              | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello interno                        | No | Posizionare cartelli dei<br>depositi gomme, laboratorio e<br>revisione moto in base al<br>progetto |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello esterno                        | No | Posizionare cartelli dei<br>depositi gomme, laboratorio e<br>revisione moto in base al<br>progetto |
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>                          |    |  |
| Presenti   | No | Adeguare il numero al<br>progetto  |
| Manutenzione periodica   | Si |  |
| Accessibilita'   | Si |  |
| Regolare installazione   | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello                                | Si |  |

### Estintori Portatili (o carrellati)


|                                 |    |  |
|---------------------------------|----|--|
| Pressione regolare (zona verde) | Si |  |
| Presenza spinotto di sicurezza  | Si |  |

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

|                                |    |  |
|--------------------------------|----|--|
| Presenti                       | Si |  |
| Accessibilita'?                | Si |  |
| Presenza lastre safe-crash?    | Si |  |
| Presenza lancia?               | Si |  |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | Attaccare manichetta alla lancia e all'idrante per renderla pronta all'uso |



| <b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>          |    |                                  |
|--|----|----------------------------------|
| Segnalazione con idoneo cartello?                              | Si |                                  |
| <b>Impianto Elettrico</b>                                      |    |                                  |
| Ispezione quadri elettrici?                                    | Si |                                  |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?            | No | Effettuare manutenzione generale |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?             | No | Effettuare manutenzione generale |
| Cartello sgancio elettrico demergenza?                         | Si |                                  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                   | Si | Presente impianto FV             |
| <b>Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme</b> |    |                                  |
| Controllo visivo   | Si |                                  |
| Accessibilita' pulsanti allarme?                               | Si |                                  |
| Presenza idonea cartellonistica?                               | Si |                                  |
| <b>Impianto di evacuazione fumi e calore</b>                   |    |                                  |
| Controllo visivo   | Si | Canale evacuazione fumi          |

| <b>Porte Rei</b>             |                    |   |
|------------------------------|--------------------|---|
| Presenti?                    | Si                 |   |
| Tenuta dei cardini?          | Si                 |   |
| Tenuta delle guarnizioni?    | Si                 |   |
| Assenza di fessurazioni?     | Si                 |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No                 | Mantenere sbloccate e libere da ostacoli  |
| <b>Firme</b>                 |                    |   |
| Referente Aziendale          | Data<br>16-06-2022 |   |
| Consulente<br>Consulente ETA | Data<br>16-06-2022 |  |