

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## A.T. DI ANDREA TORNATI SRL- UNIPERSONALE

**Descrizione:**

A.T. DI ANDREA TORNATI SRL-UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

18-12-2019

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

COLBORDOLO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

nuova gestione TEMA srl 2 Sem 2019

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Eliminare cartello uscita posteriore seconda campata
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	Riposizionare estintore in caldaia e zona posteriore seconda campata
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	Riposizionare n. 2 estintori
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

A.T. DI ANDREA TORNATI SRL-UNIPERSONALE

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione lampade
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

### Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

A.T. DI ANDREA TORNATI SRL-UNIPERSONALE

**Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile**

Ispezione visiva impianto?	Si	Riposizionare estintore e cartello
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	

**Firme**

Referente Aziendale	Data 18-12-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 18-12-2019	