

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BS SRL

Descrizione:

BS SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-11-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

OSIMO STAZIONE

Personne che partecipano al sopralluogo:

ANDREA CIONCO - PAOLO GASPARONI

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	L'RSPP deve svolgere corso di aggiornamento di n.6 ore possibile effettuarlo on-line in modalità e-learning
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Reperire tutti gli attestati relativi il corso di Primo Soccorso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Reperire attestati antincendio
DVR		

Domande	Risposte	Dettagli
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Far firmare a tutte le figure il DVR e gli allegati
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Da rifare lo stress
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	Compilare il Piano di emergenza indicando i nominativi degli addetti

Domande	Risposte	Dettagli
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non obbligatoria essendo l'azienda minore ai 15 dipendenti
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Si consiglia di utilizzare per la consegna dei DPI il registro fornito da SEA da far firmare ai dipendenti al momento della consegna dispositivi.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire i libretti uso e manutenzione di tutte le macchine utilizzate all'interno dell'azienda
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Procedere con l'iter procedurale per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Piano di evacuazione	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Terminare la formazione dei dipendenti da fare on-line in modalità e-learning
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Saranno distribuite Procedure di lavoro
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Reperire Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare le verifiche di messa a terra dell'impianto elettrico periodicamente
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verranno verificati gli obblighi del nuovo compressore installato in base alla normativa in vigore
Emissioni in atmosfera		

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Alcune buche all'interno sulla pavimentazione del capannone sono state sistematiche, altre sono da sistemare
		

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
---	----	--

Domande	Risposte	Dettagli
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Installare segnaletica orizzontale per i passaggi dei pedoni
		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica a terra per il passaggio dei carrelli elevatori

Domande	Risposte	Dettagli
		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Lasciare libere sempre le uscite di emergenza
		

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Individuare il Punto di Raccolta e segnalarlo con idonea cartellonistica
		

Domande	Risposte	Dettagli
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Utilizzare solo ed esclusivamente scale portatili dotate di marcatura UNI EN 131
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Installare idoneo corrimano nella scala fissa che porta al piano primo
		
Illuminazione		

Domande	Risposte	Dettagli
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Verificare il corretto funzionamento di tutte le luci di emergenza
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?	No	I cavi elettrici sono in buone condizioni ma cercare di mantenerle pulite il più possibile per evitare corto circuiti
		

Domande	Risposte	Dettagli
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	Si rimanda alla valutazione NIOSH
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	No	I videoterminali dovrebbero essere orientati perpendicolarmente alla finestre per avere una illuminazione naturale adeguata
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Il tronchetto per il campionamento delle emissioni in atmosfera nel camino non risulta essere conforme relativamente il diametro a monte