

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

F.LLI MENCOBONI SNC DI MENCOBONI

Descrizione:

F.LLI MENCOBONI SNC DI MENCOBONI - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-5-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Sempre aperte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	No	
Segnalazione con idoneo cartello	No	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	

Impianto antincendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?

Si

Presenza lastre safe-crash?

Si

Presenza lancia?


Si

Sostituire vecchie lance con modelli a 3 posizioni



Presenza tubazione flessibile?

Si

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Riposizionare cartello Attacco VVF
		
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Effettuare manutenzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Posizionare cartello
Denuncia di messa a terra?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Manutenzione periodica	No	

F.LLI MENCOBONI SNC DI MENCOBONI

Firme		
Referente Aziendale	Data 12-5-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 12-5-2020	