

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

F.LLI MENCOBONI SNC DI MENCOBONI

Descrizione:

F.LLI MENCOBONI SNC DI MENCOBONI - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-11-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Sempre aperte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	No	
Segnalazione con idoneo cartello	No	

F.LLI MENCOBONI SNC DI MENCOBONI

Estintori Portatili (o carrellati)

Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	Migliorare accessibilita attacco uni70
-----------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Riposizionare cartello Attacco VVF

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Effettuare manutenzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Posizionare cartello
Denuncia di messa a terra?	Si	

F.LLI MENCOBONI SNC DI MENCOBONI

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Manutenzione periodica	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-11-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 24-11-2020	