

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## MENCOBONI GARAGE SNC

**Descrizione:**

MENCOBONI GARAGE SNC - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

31-05-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Sempre aperte in orario lavorativo
----------	----	------------------------------------



Accesso libero da ostacoli	Si	
----------------------------	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	No	Riposizionare quelli a terra
Segnalazione con idoneo cartello	No	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

MENCOBONI GARAGE SNC

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	Migliorare accessibilita attacco uni70
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Riposizionare cartello Attacco VVF

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Effettuare manutenzione ordinaria
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Posizionare cartello
Denuncia di messa a terra?	Si	

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Riposizionare i cartelli



Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--

### Firme

Referente Aziendale	Data 31-05-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 31-05-2021	