

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

A.S.P. CATRIA E NERONE

Descrizione:

A.S.P. CATRIA E NERONE - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-08-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

CAGLI

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021


1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.


Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Manutenzione di n.11 UE in data 21/05/2021
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	Presenti. 43 estintori a parete
Manutenzione periodica	Si	Effettuata in data 21/05/2021
		


Estintori Portatili (o carrellati)		
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	Effettuata manutenzione di n. 20 naspi in data 21/05/2021
		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	

A.S.P. CATRIA E NERONE

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Effettuata prova di avviamento con esito positivo
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Verificare linee di emergenza della cucina, del refettorio al piano terra e primo e della sala comune. Sostituire lampade degli spogliatoi, della lavanderia e del garage al piano interrato. Verificare e sostituire le lampade nella zona ascensore al piano primo.
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	In manutenzione per un errore di guasto segnalato
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Impianto di evacuazione fumi e calore		
Controllo visivo	Si	
Funzionamento manuale	Si	

Impianto di evacuazione fumi e calore		
Manutenzione periodica	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	Manutenzione di n. 35 porte REI in data 21/05/2021
		
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-08-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 30-08-2021	