

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

AGRISOLAR 2 SOC.AGR. A R.L.

Descrizione:

AGRISOLAR 2 SOC.AGR. A R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-02-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilita'	Si	
	AGRISOLAR 2 SOC.AGR. A R.L.	

Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	Riposizionare lancia locale pompe



AGRISOLAR 2 SOC.AGR. A R.L.

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	Prevedere sostituzione dei cartelli



Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	Cogenerato a biogas
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	No	Riposizionare cartello



Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio
----------------------------	----	----------------------

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Firme

Referente Aziendale	Data 27-02-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 27-02-2020	