

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

AGRISOLAR 2 SOC.AGR. A R.L.

Descrizione:

AGRISOLAR 2 SOC.AGR. A R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-08-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

| | | |
|--|----|--|
| Presenti | Si | |
| Accesso libero da ostacoli | Si | |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | |

Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|------------------------|----|--|
| Presenti | Si | |
| Manutenzione periodica | Si | |



| | | |
|----------------|-----------------------------|--|
| Accessibilita' | Si | |
| | AGRISOLAR 2 SOC.AGR. A.R.L. | |

Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|----------------------------------|----|--|
| Regolare installazione | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | |
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |
| Presenza spinotto di sicurezza | Si | |

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| Presenti | Si | Pulire locale di pressurizzazione e liberarlo dal materiale depositato |
| Accessibilita'? | Si | |
| Presenza lastre safe-crash? | Si | Riparare cassetta attacco VVF |



Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Presenza lancia? | Si | |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | |

Impianto Elettrico

| | | |
|---|----|---|
| Ispezione quadri elettrici? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | No | Sostituire lampada nel locale pompe |
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | Sostituire i cartelli di sgancio elettrico delle cabine |



| | | |
|----------------------------|----|--|
| Denuncia di messa a terra? | Si | |
|----------------------------|----|--|

| Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno | | |
|--|--|---|
| Ispezione visiva | Si | Cogenerato a biogas |
| Funzionamento? | Si | |
| Presenza idonea cartellonistica? | No | Riposizionare i cartelli di sgancio elettrico ed intercettazione gas |
|  |  |  |
| Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile | | |
| Ispezione visiva impianto? | Si | Distributore gasolio da 5mc |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 02-08-2021 |  |
| Consulente Consulente ETA | Data 02-08-2021 |  |