

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

# **INERTI METAURO ex FANO INERTI srl**

**Descrizione:**

INERTI METAURO ex FANO INERTI srl - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

25-11-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2020

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Aggiungere estintore nel dist. Di gasolio
Manutenzione periodica	Si	In attesa di 1 2020



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	Uffici
	INERTI	METAURO ex FANO INERTI srl

<b>Impianto Elettrico</b>		
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno</b>		
Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Dist gasolio
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 25-11-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 25-11-2020	