

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

STIRANO SRL

Descrizione:

STIRANO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-12-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

CALCINELLI

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

nuova ragione sociale EGEA AMBIENTE ASP 2 semestre 2019

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

| | | |
|---|----|--|
| Presenti | Si | |
| Accesso libero da ostacoli | Si | |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | Si | |

Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|----------|----|-------------------------|
| Presenti | Si | In attesa di 2 Sem 2019 |
|----------|----|-------------------------|



Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|----------------------------------|----|--|
| Manutenzione periodica | Si | |
| Accessibilita' | Si | |
| Regolare installazione | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | |
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Presenti | Si | |
| Accessibilita'? | Si | |
| Presenza lastre safe-crash? | Si | |
| Presenza lancia? | Si | |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | |

Impianto Elettrico

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|
| Ispezione quadri elettrici? | Si | Tenere chiusi e liberi da materiali |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|

Impianto Elettrico

| | | |
|---|----|--|
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si | Manutenzione n.1 ampada in Autorimessa e n. 1 negli spogliatoi |
|---|----|--|



| | | |
|--|----|---------------------------------|
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)? | No | Lampada su U.E dell'autorimessa |
|--|----|---------------------------------|



| | | |
|--|----|--|
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | |
|--|----|--|

STIRANO SRL

| Impianto Elettrico | | |
|------------------------------|--------------------|---|
| Denuncia di messa a terra? | Si | |
| Porte Rei | | |
| Presenti? | Si | |
| Tenuta dei cardini? | Si | |
| Tenuta delle guarnizioni? | Si | |
| Assenza di fessurazioni? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Fare manutenzione dell'autochiusura della porta verso gli spogliatoi |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 17-12-2019 |  |
| Consulente Consulente ETA | Data 17-12-2019 |  |