

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## T.S. SRL

**Descrizione:**

T.S. SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

11-11-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MOMBAROCCIO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2020

T.S. SRL

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	Eliminare vecchio estintore carrellato
Manutenzione periodica	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)




Accessibilita'	Si	Mantenere gli estintori sempre accessibili e visibili
----------------	----	---



Regolare installazione	Si	Riposizionare gli estintori a terra
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Riposizionare i cartelli in posizione rialzata ed eliminare quelli senza estintore

### Estintori Portatili (o carrellati)



Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	Riparare cassetta frontale

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lancia?	Si	Sostituire con modello a 3 posizioni
Presenza tubazione flessibile?	Si	Fare manutenzione o sostituire le manichette
		
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Riposizionare cartello dove mancante

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Non pertinente	Impianto non presente nella zona produttiva ma solo nel locale della cabina elettrica
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

### Firme

Referente Aziendale	Data T.S. SRL	
---------------------	------------------	--

<b>Firme</b>		
	11-11-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 11-11-2020	

T.S. SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 11-11-2020 - Pagina: 8