

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## T.S. SRL

**Descrizione:**

T.S. SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

29-03-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MOMBAROCCIO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021 - struttura dotata di progetto con parere favorevole del 2000 ma non è mai stato ottenuto il CPI

T.S. SRL

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
----------------	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	Riposizione are gli estintori a terra
------------------------	----	---------------------------------------



Segnalazione con idoneo cartello	Si	Eliminare i vecchi cartelli
----------------------------------	----	-----------------------------



Pressione regolare (zona verde)	Si	
---------------------------------	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Non pertinente	Verificare copertura di tutta l'attività con nuovo progetto
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Riposizionare cartello dove mancante

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



T.S. SRL

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
		
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Non pertinente	Impianto non presente nella zona produttiva ma solo nel locale della cabina elettrica
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Migliorare aerazione della zona di ricarica muletti
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 29-03-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 29-03-2021	